



Prefeitura Municipal de Monte Carlo
Santa Catarina

PROJETO
DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR
ETAPA II

MONTE CARLO – SC

Julho de 2023

Fazem parte deste projeto:

- Levantamento e Detalhes;
- Memorial Descritivo
- Quadro de Composição de Investimento;
- Orçamento, Cronograma
- Anotações de Responsabilidade Técnica, Declarações;
- ART/RRT.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO - SC

Obra: Projeto Destacamento Polícia Militar

Local: Monte Carlo – SC

Área: 74,20 m²

Data: Dezembro de 2022

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 – DADOS CADASTRAIS:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Endereço da Obra: Rodovia SC 452 – Bairro Pôr-do-Sol - Monte Carlo – Santa Catarina

2. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACABAMENTOS:

2.1 DAS GENERALIDADES:

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto do Destacamento da Polícia Militar em Monte Carlo-SC.

Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referido neste memorial descritivo.

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) Alvará de construção;
- c) Matrícula CEI da Previdência Social;
- d) Livro de registro dos funcionários;
- e) Programas de Segurança do Trabalho;



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

A empresa contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

2.2 DAS APROVAÇÕES E PROJETOS:

Os serviços serão executados em estrita e total observância as indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referido neste memorial descritivo. Cabe a construtora o fornecimento de ART(CREA) sobre execução da obra, vinculada a do respectivo projeto, fornecido este pela contratante.

2.3 PLACA DE OBRA:

A placa deverá ser no padrão fornecido pela Prefeitura Municipal.

2.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LOCAÇÃO:

Cabe a empresa vencedora da licitação a construção do barraco de obra, bem como a ligação provisória de água, rigorosamente, às prescrições da respectiva concessionária local.

A locação da obra deverá ser executada por um profissional habilitado, seguindo rigorosamente o projeto, devendo ser construído em gabarito de madeira, firmemente fixada no solo, nivelado e esquadrejado.

A construtora poderá proceder a locação planimétrica e a locação altimétrica da obra de acordo com a planta de situação da obra aprovada pela Prefeitura Municipal, solicitando a esta que por sua equipe técnica, faça a marcação do ponto de referência, a partir do qual prosseguirá, para a construtora, a obrigação de proceder por sua conta nos prazos estipulados as modificações, demolições e reposições que se tornarem



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

necessárias, a juízo da fiscalização.

Após a locação exata da obra, poderão ser iniciados os trabalhos de fundação, escavação de valas para vigas de baldrame, entre outros, sempre com cuidado e critérios necessários, **visando a perfeita e completa segurança dos operários.**

2.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA:

Será executado pela empresa a Ligação Provisória de Água.

2.7 DOS MOVIMENTOS DE TERRA:

As escavações manuais serão executadas pela construtora, desde que convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com materiais escolhidos, em camadas sucessivas de 20cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas.

2.8 DAS FUNDAÇÕES:

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação.

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada.

A fundação será direta em sapatas de concreto armado, seguidas de vigas baldrame. A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente à NB-51/ABNT e ao Código de Fundações e Escavações.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carregado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência.

O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

Os concretos estruturais serão constituídos de cimento Portland, areia, brita e água de qualidade, com resistência de 25Mpa. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto na NB-1/ABNT.

2.8.1 Viga de Baldrame

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes precauções: na execução das fôrmas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas.

Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.

Antes da execução da alvenaria, a face superior das vigas será impermeabilizada com duas demãos de tinta asfáltica, aplicadas conforme especificações do fabricante, para a sua perfeita impermeabilização.

Serão executas nas dimensões de 15x30cm, utilizando-se concreto com resistência de $f_{ck} = 25\text{Mpa}$

2.9 DAS ESTRUTURAS:

Constituídas por pilares e cintas de amarração das paredes em concreto armado, de acordo com projeto.

As formas das estruturas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. **Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação.**

Os concretos serão constituídos de cimento Portland, areia, brita e água de qualidade, com uma resistência de 25Mpa. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto na NB-1/ABNT. Após 48 horas da concretagem, os volumes serão molhados duas vezes por dia, durante todos os dias da primeira semana. A cura deverá ser executada para evitar a fissuração da peça estrutural.

A desfôrma dos elementos de concreto deverá ser executada com todo cuidado necessário para evitar o fissuramento ou quebra do material.

2.9.1 Laje Pré-Moldada

Será pré-moldada de 8cm de espessura, com sobrecarga de 100kg/m². Toda construção terá forro tipo pré-moldada. São constituídas por vigotas de concreto e o preenchimento será com placas de isopor (EPS).

As vigotas são trilhos maciços com seção transversal “T” que servem de encaixe para as placas de isopor, que são blocos utilizados para o revestimento da laje. Após a execução das vigotas, as placas são encaixadas sobre elas, a distância entre as vigotas depende do tamanho das placas de isopor.

A laje deverá ser colocada no sentido especificado em planta e terá um projeto próprio que deverá ser elaborado pela empresa fornecedora da laje, especificando qual a malha de ferro à ser utilizado, bem como os ferros negativos à serem utilizados. Uma cópia deste projeto, ou dimensionamento, deverá ser fornecida a equipe de Fiscalização da Prefeitura.

O fornecedor da laje deverá providenciar guia do CREA – ART (anotação de Responsabilidade Técnica) e deverá ser fornecida a equipe de Fiscalização da Prefeitura.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Para conectar as peças, é lançada uma camada de concreto, chamada de capa. Estas lajes são indicadas para uso em edificações de pequeno porte, que demandem pequenos vãos e baixas sobrecargas.

A concretagem das lajes deverá ser feita por bomba lança. - Ensaio de Compressão: Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (fck), especificado em projeto do concreto utilizado nas lajes. - Remoção do escoramento para as lajes: A remoção do escoramento deverá ser executada conforme orientação/especificação do fabricante. As armaduras complementares deverão ser posicionadas conforme especificação do fornecedor, independente da armadura já apresentadas neste projeto. Deverão ser utilizados espaçadores de concreto nas lajes para manter o cobrimento das armaduras. Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas vistorias nas lajes por parte da Fiscalização, em conformidade com o projeto estrutural.

O escoramento das lajes será realizado com escoras de eucaliptos e réguas de pinus, a desfôrma será executada conforme as técnicas de construção.

As desfôrmas deverão ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas Brasileiras e cuidadosamente retiradas para não danificar as peças.

2.10 DAS PAREDES:

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados.

As alvenarias serão de tijolos 6 furos, e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2,0cm com relação a espessura projetada.

Para o assentamento dos tijolos deve ser utilizada argamassa de cimento, areia média e alvenarit (1:2). As fiadas serão feitas perfeitamente em nível, alinhadas e



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

aprumadas. As juntas terão espessuras máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas ponta de colher, para que o reboco tenha uma boa aderência.

2.10.1 Vergas e Contravergas em Concreto

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,15m (altura e largura), e comprimento de 40,00cm para cada lado, embutidas na alvenaria. Serão executadas em todas as esquadrias do projeto.

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,40m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 2,00m.

2.11 DOS FORROS:

Os forros internos da edificação serão em laje pré-fabricadas com vigotas de concreto armado e o material de preenchimento será com placa de isopor (EPS).

2.12 DA COBERTURA:

Estrutura em madeira de lei pinheiro araucária de primeira sem nós para todas as áreas, fixados com pregos de dimensões adequadas para a sua estabilidade. As tesouras serão confeccionadas com tábuas chapeadas, pregadas e coladas entre si. Deverão ser respeitados todos os detalhes de projetos específicos, bem como alinhamento dos componentes da cobertura.

O telhado será com Telha de Fibrocimento, com 6mm de espessura.

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução.

Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais deverão receber calhas coletoras, de aço galvanizado com Desenvolvimento de 50,00cm.

Também será colocado Água Furtada/Rufo, em aço galvanizado com Corte de 25,00cm. Além do encontro entre a telha de fibrocimento e a parede de alvenaria, será colocado rufo em toda a extensão superior da platibanda.

2.13 DAS PAVIMENTAÇÕES:

Os materiais para aplicações nos pisos deverão ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetante, estes materiais devem tornar as superfícies monolíticas, com o menor número possível de rachaduras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza frequente.

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que irão passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem. As superfícies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverão estar niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos informados em projeto.

O revestimento cerâmico nos pisos internos serão aplicados sobre o contrapiso executado novo e regularizado, assentados com argamassa. O assentamento será do tipo junta seca, com uma fuga de no máximo de 2mm. A cor será escolhida pela fiscalização e deverão ser utilizados como parâmetros de escolha os valores apresentados no orçamento.

Deverá ser executado um novo contrapiso na calçada, com aproximadamente 5,0cm de espessura. O contrapiso desempenado terá o traço 1:4:5, de cimento, areia grossa e brita 2, com aditivo impermeabilizante usado de acordo com orientações do fabricante. Deverá ser regularizado com desempenadeira. Serão executadas juntas de dilatação de acordo com orientação da fiscalização.

A espessura dos pisos de concreto não deve ser inferior a 7,0cm. O contra-piso, perfeitamente nivelado, deverá ter a superfície capaz de receber a pavimentação em piso



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

cerâmico (35x35), a ser aplicado de acordo com as indicações do fabricante.

A calçada deverá ter uma inclinação mínima para ter o escoamento da água.

Terá que fazer o reaterro com solo de qualidade. E após colocar um lastro de brita.

O reaterro só poderá ser executado após o assentamento das canalizações que irão passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem. As superfícies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverão estar niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos informados em projeto.

2.13 DOS REVESTIMENTOS:

Os revestimentos de argamassa serão constituídos, no mínimo, por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço, aplicado sobre a superfície a revestir, e o reboco, aplicado sobre o emboço. Com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco.

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, afim de evitar a formação de bolhas. O revestimento



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes da aplicação da massa corrida.

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de camadas superpostas, continuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir, e o emboço, aplicado sobre o chapisco e o reboco aplicado sobre o emboço.

O chapisco, constituído de cimento e areia grossa (1:4), e espessura de 7,0mm ser aplicado sobre a alvenaria, que dever estar limpa e isenta de poeiras e gorduras.

Somente após 48 horas da aplicação do chapisco poder ser iniciado o emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média peneirada (1:2:7), e espessura 1,5mm sendo o emboço com acabamento do tipo acamurçado. O emboço não pode apresentar ondulações, e deverá estar perfeitamente aprumado.

Sobre o emboço as paredes, receberão aplicação de reboco, preparado com cal fino que ser aplicado com desempenadeira plástica lisa.

O acabamento da cal fino não deverá apresentar ondulações ou ranhuras e somente ser aplicado após a completa secagem do emboço. Não deve haver tubulações aparentes nas paredes e tetos, quando estas no forem embutidas, devem ser protegidas em toda a sua extensão por um material resistente a impactos, as lavagens e ao uso de desinfetantes.

Será feito a execução de textura acrílica tipo grafiato em toda a Fachada da Escola e na Platibanda, como pode ser observado no projeto.

2.13.1 Cerâmica nas Paredes

Será feito revestimento cerâmico nas paredes até o forro nos seguintes ambientes:

- ✓ Banheiro Professores;
- ✓ Banheiro Pavimento Superior.

O revestimento cerâmico deverá ser assentado com cola específica para a



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

finalidade ACII, e o processo de assentamento e preparação da argamassa deverá seguir as orientações do fabricante.

O rejunte deverá ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga não pode ser maior que 2 mm. Todas as cerâmicas deverão ter a mesma procedência, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor e terão paginação e cores escolhidas pela fiscalização.

2.14 DOS RODAPÉS:

Os rodapés devem ser executados de tal forma que a junção entre o rodapé e o piso permita a completa limpeza do canto formado. Dever ser de material cerâmico, o mesmo utilizado no revestimento dos pisos.

2.15 DO PEITORIL (PINGADEIRA):

O peitoril será de granito, a ser escolhido pela fiscalização. Será colocado em todas as janelas, conforme projeto.

2.16 DAS ESQUADRIAS:

Todas as portas e janelas deverão obedecer às dimensões de vão livre cotadas no projeto arquitetônico.

Para as portas de madeira deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

Todas as janelas e portas metálicas deverão ser em perfilados de alumínio, com vidros temperados, que assegurem estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação pela fiscalização.

As portas internas, marcos e vistas, serão em madeira pinheiro araucária, não devendo apresentar nós ou imperfeições, do tipo chapeada com estrutura interna de madeira maciça também em pinheiro. As guarnições de madeira serão fixadas aos tacos de canela, por intermédio de parafusos inox de (6,0 mm x 2,0 ¼"). Serão empregados oito parafusos por guarnição.

Todas as janelas e portas externas, receberão grades de alumínio reforçada, com design a ser escolhido pela contratante.

2.17 DOS VIDROS:

Os vidros serão tipo INCOLOR, temperados de 6,00mm de espessura.

As portas de entrada serão de vidro temperado e terá espessura de 10mm, INCOLOR, quatro folhas, de abrir, com as seguintes dimensões (3,00 x 2,10m) e (2,5x2,10m), conforme projeto e especificação.

2.18 DAS FERRAGENS:

As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca, em metal cromado. As ferragens serão em latão fundido cromado. Serão inteiramente novas, em perfeitas



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

condições de funcionamento e acabamento. Serão suficientemente robustas de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas.

2.19 DAS PINTURAS:

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Primeiramente deve-se proceder a lixação de todas as paredes internas com lixa fina para eliminar a tinta existente, e após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás.

Em seguida, será aplicado 01 demão de massa acrílica em todas as paredes internas da escola, garantindo o acabamento fino para posterior pintura.

As paredes que virão a receber tinta acrílica (externas e internas), receberão previamente uma demão de selador acrílico e/ou fundo preparador.

As cores deverão ser discutidas previamente com a contratante.

Todas as superfícies deverão receber no mínimo duas demãos de tinta para acabamento.

13.1. MASSA CORRIDA

Todas as paredes internas em alvenaria, que não terão aplicação de cerâmica, terão aplicação de duas demãos de massa corrida para regularizar e dar acabamento liso às paredes. A aplicação desta massa deve ser executada por profissionais capacitados e a liberação do serviço só será realizada com vistoria do profissional responsável pela obra, o qual deve atestar a qualidade do serviço.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

2.20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Com a finalidade de este projeto estar dentro das normas técnicas exigidas no território nacional, foram seguidas as normas:

- ✓ NBR 5410 – Norma de Instalações Elétricas em Baixa Tensão
- ✓ NT-03 Normas de Atendimento a Edifícios de Uso Coletivo e Adendo

As instalações elétricas também serão executadas de acordo com as normas da CELESC e da ABNT.

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V.

2.20.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Será feito o uso de 2 quadros de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos cada unidade, com barramento trifásico e neutro, no Pavimento Térreo. E no Pavimento Superior, será feito o uso de 01 quadro de distribuição, em chapa metálica, para 12 disjuntores. Terá um disjuntor geral de baixa tensão trifásico de 100 A.

2.20.2 ILUMINAÇÃO

Quanto ao tipo da iluminação, deverá ser respeitado o tipo de iluminação e potência prescritas em projeto.

A iluminação de emergência está prevista com circuitos próprios, e pontos de tomadas para a ligação das luminárias de emergência nas áreas comuns do edifício.

As luminárias deverão ser nos modelos aprovados pela fiscalização



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

levando em conta o valor e a quantidade de lâmpadas determinada no projeto.

As luminárias de led serão do tipo calha, com duas lâmpadas.

Nas marquises será utilizado luminária painel plafon de sobrepor – 20W.

Toda a instalação deverá seguir rigorosamente o projeto elétrico em anexo.

2.20.3 TOMADAS E INTERRUPTORES

Em todas as dependências da edificação foram previstas tomadas de corrente para uso geral, assim como foram previstas tomadas de uso específico (climatização, torneira elétrica, etc.).

As tomadas serão as do tipo universal ligada em 110 V e em 220V.

As tomadas baixas deverão estar a 0,30m do piso, as de altura média a 1,20m e as tomadas altas a 2,00m do piso, lembrando que a referência é o piso acabado.

A quantidade foi determinada pelo perímetro e necessidade.

Os interruptores serão montados em caixas embutidas e levarão placas de acabamento.

2.20.4 CONDUTORES; ELETRODUTOS E FIAÇÃO

Todos os fios e cabos deverão ser instalados em eletrodutos de PVC rígidos ou flexíveis, exceto onde contidos no interior dos quadros.

Só será efetuada a fiação em eletrodutos após a completa instalação, limpeza e inspeção dos mesmos. Não poderão ser instalados nos eletrodutos condutores com emenda. Toda emenda ou derivação deverá ser realizada necessariamente em caixas.

Os disjuntores deverão ser montados em duas colunas, uma de cada lado do barramento e deverão ser ligados por meio de barras de ligação apropriadas.

Os eletrodutos de PVC (mangueira corrugada) serão embutidos na alvenaria.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Deverão ser seguidas as indicações do projeto elétrico específico.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

Os condutores utilizados na instalação serão do tipo não propagante de chama, com isolamento de 750V - 70°C, com as bitolas indicadas nas pranchas específicas.

Os condutores que serão usados nos circuitos estão especificados em uma tabela junto às plantas baixas. Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410, utilizando os métodos de seção mínima, capacidade de condução de corrente, fator de agrupamento, queda de tensão, e proteção.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o Neutro, verde e amarelo para o condutor Terra, e as Fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores aqui já citadas e também devem ser diferenciadas entre as Fases.

Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

2.20.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO

A distância mínima entre os eletrodutos deverá ser de 3m. Na haste que interligará o neutro a malha, deverá ser prevista uma caixa de inspeção de 30 x 30 x 40cm para inspeção do aterramento.

O condutor de interligação dos eletrodos deverá ser de cobre nu, seção nominal 35 mm², e ser firmemente ligado aos eletrodos e ao neutro do circuito por meio de



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

conectores especiais de aperto ou solda exotérmica, de material a prova de corrosão, sob pressão de parafusos, sendo proibido o uso de solda a estanho.

Deverá ser confeccionada uma malha de aterramento única para o neutro e partes metálicas não condutoras.

Esta malha deverá ser independente e conter no mínimo 05 hastes cada do tipo “cooperweld” de diâmetro 5/8" e de comprimento 2,40 m dispostas em linha de tal maneira que sua resistência de terra seja inferior a 25 ohms.

Recomenda-se que anualmente seja feita uma medição da resistência de terra para possíveis correções do estado da malha.

2.21 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

A captação das águas pluviais foi definida através das calhas de cobertura.

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:

Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos blocos e pátio;

Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno.

2.22 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

As instalações de esgoto sanitário foram projetadas de modo a:

- ✓ Permitir rápido escoamento dos despejos e fáceis desobstruções;
- ✓ Vedar passagem de gases e pequenos animais das canalizações para o interior das edificações;
- ✓ Não permitir vazamentos, escapamentos de gases e formação de depósitos no interior das canalizações;
- ✓ Impedir a contaminação e poluição da água potável;
- ✓ Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas às canalizações;
- ✓ Não provocar ruídos excessivos.

2.22.1 ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA OS SERVIÇOS

As canalizações de água potável não deverão passar dentro de caixas de inspeção ou fossas destinadas a efluente de esgoto.

As tubulações enterradas deverão ser envoltas em camada de areia grossa e ter proteção contra eventuais danos provocados por ações externas.

As tubulações deverão ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetração de material no interior dos tubos, não se deixando saliências ou rebarbas que facilitem futuras obstruções.

As tubulações deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

2.22.2 VALAS PARA TUBULAÇÃO

Todo o movimento de terra necessário ao assentamento de tubulações deverá ser feito obedecendo às necessidades de profundidade e recobrimento das tubulações.

O material utilizado para reaterro deverá ser sempre em terra limpa, não orgânica, isenta de pedras, tocos, etc. Deverá ser espalhado em camadas de 20 cm,



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

molhadas e perfeitamente compactado. Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de compactação, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito das valas deverá ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com água.

Para cada tipo de tubulação deverão ser empregados os materiais indicados pelos fabricantes para confecção das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos à saúde.

2.22.3 DECLIVIDADES

As canalizações para água sempre deverão ter uma pequena inclinação no sentido do escoamento 2%, para possibilitar a saída de ar.

Para as canalizações de esgoto, as declividades mínimas serão as seguintes:

- ✓ Ramais secundários: 3%
- ✓ Ramais primários: 2%
- ✓ Coletores e subcoletores seguem as especificações do projeto

2.22.4 RECOBRIMENTO DAS TUBULAÇÕES

As tubulações deverão ter um recobrimento mínimo de 30 cm em locais não tráfegáveis e de 80 cm em locais de tráfego.

2.23 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas da “ABNT”; e serão embutidas na alvenaria e no piso.

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em um reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial.

A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação. A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório.

O hidrômetro deverá ser instalado em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e deve ficar abrigado em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.

A posição das tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto hidráulico e seus memoriais.

As instalações hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas com a rede pública.

O fundo das valas para as tubulações enterradas deverão ser bem apiloadas antes do assentamento. O preenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulações passarão a distância conveniente de quaisquer baldrame ou fundações. A junta na ligação da tubulação deverá ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade.

Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, deverão ser utilizadas conexão com bucha de latão rosqueada e fundida diretamente na peça.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Antes do início de qualquer tipo de revestimento as instalações hidráulicas que vierem ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverão ser testadas.

2.23.1 ABASTECIMENTO

Foi previsto uma caixa d'água de fibra de vidro de 1.000 Litros.

2.23.2 DISTRIBUIÇÃO

As redes de distribuição geral de água foram projetadas com tubulações e conexões de PVC rígido, série A, classe 15, soldável. Estes tubos serão soldados conforme as especificações dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverão ser respeitados os detalhes do projeto específico. O registro de pressão, as torneiras serão metálicas, e o chuveiro elétrico será em PVC. A caixa de descarga será de sobrepor, acompanhada de tubo de ligação ao vaso sanitário.

As ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com bucha de latão.

2.24 TESTES DE ESTANQUEIDADE

2.24.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA

Todas as tubulações, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e em seguida, submetida à prova de pressão interna. Esta tubulação ficará carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em todos os locais, possíveis pontos de vazamento. Sendo possível acrescentar a pressão interna das tubulações em 50% da pressão estática máxima.

2.24.2 TUBULAÇÕES DE ESGOTO



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Para verificação da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificação através de prova de fumaça sob pressão no interior das tubulações, com verificação dos pontos de vazamento. Esta prova deverá ser feita antes do revestimento das tubulações e com as extremidades vedadas.

2.25 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EXISTENTE

Este muro é existente. Deverá ser retirado todas as pedras, fazer um corte no terreno, para regularização e posteriormente refazer o muro utilizando as mesmas pedras.

Sobre o Muro de Pedra Argamassada, será executado uma mureta e colocado mourões de concreto com tela de arame galvanizado.

2.26 MURO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Conforme o projeto, será executado uma metragem nova do muro com blocos de concreto, e além disso, tem o muro existente na lateral com a rua e o muro frontal, que receberão os seguintes revestimentos:

✓ **Chapisco:** traço 1:3 (cimento e areia grossa). Todas as superfícies do muro destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do mesmo.

✓ **Reboco:** deverá ser aplicado após completa pega de chapisco.

O reboco deverá ser comprimido contra as superfícies chapiscadas. Para a perfeita uniformização dos painéis deverão ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,50 e 2,00cm.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

O reboco deverá ser de argamassa mista de cimento e areia média no traço 1:2:8 de cimento e areia médio-fina respectivamente. A espessura será de 2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 e acabamento alisado, sua cura ocorrerá no mínimo em 7 dias. Deverá ser executado em todas as paredes do muro, conforme demarcado em projeto.

Posteriormente, será feito a aplicação de 01 demão de selador acrílico/fundo preparador, e em seguida, feito a aplicação de 03 demãos de tinta acrílica.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverão ser os mesmos específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas.

2.27 URBANIZAÇÃO

2.27.1 PLANTIO DE GRAMA

Conforme demarcação no projeto, será feito o plantio de grama em placas.

É recomendado que seja feita a irrigação da muda pelo menos três vezes por semana, em períodos em que a temperatura média seja superior a 25° C ou que não haja precipitação de chuvas.

Nos demais períodos, a irrigação poderá ser realizada com periodicidade reduzida para duas vezes por semana, pelo período mínimo de um ano. Ainda, de acordo com as características do solo, recomenda-se a adubação orgânica suplementar por deposição em seu entorno.

Aos fundos da escola e no estacionamento será colocado uma camada de brita



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

com 5,00cm de espessura.

2.29 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação.

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam na planta baixa e dos detalhes do projeto.

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos 2x8W, e blocos autônomos 2x55W com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.

Sinalização para Abandono de Local: A sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sobre a seta indicando o sentido da saída, as letras e setas de sinalização. Serão placas fotoluminescentes. A locação e instalação das placas constam na planta baixa e dos detalhes do projeto.

Sistema Hidráulico Preventivo: O sistema será composto por 04 hidrantes instalados no interior da escola. *O sistema será por rede seca.* A locação e instalação dos hidrantes constam na planta baixa e dos detalhes do projeto.

Sistema de Alarme: O sistema será composto por acionadores manuais com sirene. A locação e instalação dos acionadores constam na planta baixa e nos detalhes do projeto. O sistema contará com uma central de incêndio.

2.15 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DA OBRA:



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

3.0 DESCRIÇÃO DOS ABASTECIMENTOS E DESTINAÇÕES:

3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: A água potável, que abastecerá a edificação será fornecida pela Prefeitura Municipal, a qual possui captação, tratamento e distribuição adequados para esta atividade. A distribuição é feita em canos de PVC, passando por hidrômetro, chegando até o reservatório de fibra de vidro e distribuído as salas da edificação, também através de canos de PVC, nas bitolas especificadas no projeto hidro-sanitário.

3.2 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: A energia elétrica será fornecida a este estabelecimento pela empresa CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina, de acordo com as normas e regulamentações da própria empresa. Os detalhes estão contidos no Projeto Elétrico da Edificação.

3.3 DESTINAÇÃO DO ESGOTO: O esgoto sanitário da edificação será coletado de acordo com as normas da ABNT. Os efluentes sanitários serão encaminhados para a rede de esgoto sanitário do SAMAE – Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Campos Novos.



Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Santa Catarina

3.5 DESTINAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS: as águas pluviais serão destinadas para a rede de águas pluviais do município de Monte Carlo.

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

O Projeto tem sua Responsabilidade Técnica anotada perante o CAU-SC, conforme RRT da Profissional Arquiteta e Urbanista Janieri Romanatto, funcionária Pública da Prefeitura Municipal de Monte Carlo - Santa Catarina.

OBS: ANTES DE EXECUTAR DETERMINADOS ITENS RELACIONADOS NO ORÇAMENTO, UMA AMOSTRA DO MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE.

Janieri Romanatto
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC: A105267-5